

اعلان مناقصة

تعلن الشركة اليمنية للغاز (الادارة العامة - صافر) عن فتح باب المناقصة لتوريد (2000) طن غاز بترولي مسال LPG عبر القطاع الخاص وتسويقها عبر الشركة اليمنية للغاز فعلى الاخوة تجار ومستوردي المشتقات النفطية المحليين والشركات الأجنبية الراغبين في توريد الغاز البترولي المسال ارسال نسخة من عروض اسعارهم إلى البريد الإلكتروني [info@ygc-ye.com] وايصال اصل عروض اسعارهم الى الادارة العامة للشركة (مارب - صافر).

الشروط العامة

- 1- تقديم ضمان ابتدائي او شيك مقبول الدفع باسم الشركة اليمنية للغاز - صافر . بواقع 3% من قيمة العرض لتأكيد جدية العرض
- 2- ان تكون الشركات المتقدمة مؤهلة وأنها ذات خبرة في استيراد المشتقات النفطية
- 3- ضرورة ان يتضمن العرض اجمالي الكمية التي سيتم توريدها وان يكون العرض شاملا كل التكاليف واصل الغاطس (خزان الغاز في مصافي عدن) في مدينة عدن
- 4- المواصفات حسب المواصفات المعتمدة لدى الشركة (مرفق المواصفات)
- 5- الالتزام بتوريد الكميات في المواعيد المحددة
- 6- الالتزام بتوريد الشحنات عبر سفن تتناسب مع مواصفات وقدرات ارصفة الاستقبال والتفريغ في ميناء التسليم.
- 7- ارفاق نسخة من الوثائق القانونية للشركات المتقدمة.
- 8- اخر موعد لاستلام العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة (11) من يوم (الاثنين) الموافق 2026/9/28م ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
- 9- سيتم فتح المظاريف بمقر الشركة اليمنية للغاز في مارب في الموعد الموضح في الفقرة رقم 8 - بحضور أصحاب العطاءات او من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

Yemen Gas Company specifications and quality requirements for imported LPG product

This specification cover the product commonly referred to as liquefied petroleum Gas (LPG). This specification is applicable to the LPG product for use as domestic, commercial, industrial, and engine fuels.

PROPANE	SEPCIFICATION	TEST METHOD
Methane content	10 ppmv max.	ASTM D2163
Ethane content	2.0 liq .vol.% max.	ASTM D2163
Propane content	95.0 liq. Vol % min.	ASTM D2163
Butane content	3.0 liq. Vol.% max.	ASTM D2163
Pentane content	15 ppmv max.	ASTM D2163
Olefins content	0.05 wt% max.	ASTM D2163
Vapour pressure	200 psig max @ 100° F	ASTM D2167
Specific gravity @ 60/60 ° F	0.510 max.	ASTM D2598
Corrosion (copper strip)	1a max.	ASTM D1838
Total sulfur	30 ppmw max.	ASTM D2784
Hydrogen sulfide content	Negative	ASTM D2420
Water content	None	ASTM E-700

BUTANE	SEPCIFICATION	TEST METHOD
Methane content	10 ppmv max.	ASTM D2163
Ethane content	10 ppmv max.	ASTM D2163
Propane content	2.0 liq. Vol% max.	ASTM D2163
Butane content	97.0 liq. Vol%. min.	ASTM D2163
Pentane content	2.0 liq. Vol.% max.	ASTM D2163
Olefins content	0.01 wt% max.	ASTM D2163
Vapovr pressure	70 psig max @ 100°F	ASTM D2167
Specific gravity @ 60/60F	0.585 max.	ASTM D2598
Corrosion (copper strip)	1a max.	ASTM D1838
Total sulfur	30 ppmw max.	ASTM D2784
Hydrogen sulfide content	Negative	ASTM D2420
Water content	None	ASTM E-700



PROPANE-BUTANE MIXTURE	SEPCIFICATION	TEST METHOD
Ethane & lighter content	2.0 liq. Vol.% max.	ASTM D-1363
Propane content, % vol.	35 liq. Vol.% max.	ASTM D-1363
Butane content, % vol.	65 liq. Vol.% min.	ASTM D-1363
Pentane+ content, % vol.	2.0 liq. Vol.% max.	ASTM D-1363
Vapovr pressure@37.8°(psig)	100 psig @ 100°F max.	ASTM D-1267
Corrosion (copper strip)	1a max.	ASTM D-1838
Total Sulfur	0.01 wt% max.	ASTM D-2784
Hydrogen Sulfide content	negative	ASTM D-2420
Water content	Free from entrained water	ASTM D-2713
Ethyl Mercaptan	35 ppm max.	ASTM D-302

Blending percentage of Propane and Butane in the LPG product	
Propane	20-35%
Butane	65-80%

TECHNICAL AFFAIRS DEPARTMENT

YEMEN GAS COMPANY

