

اعلان

تعلن الشركة اليمنية للغاز الإدارة العامة – صافر عن فتح باب التنافس لتوريد **2000 طن متري** من مادة الغاز البترولي المسال (LPG)، وذلك وفقاً للآلية المعتمدة لتنظيم الاستيراد عبر القطاع الخاص، مع احتفاظ الشركة بحق الإشراف الكامل على عمليات التسويق والتوزيع.... الخ.

وعليه، تدعو الشركة تجار ومستوردي الغاز والمشتقات النفطية والشركات المؤهلة، الراغبين في توريد الكمية المذكورة، إلى تقديم عروضهم بإسم المدير العام التنفيذي للشركة ومرفقاً بطيه الوثائق بالشروط والضوابط التالية:

- 1- **تقديم ضمان ابتدائي** أو شيك مقبول الدفع بإسم الشركة اليمنية للغاز- صافر ، بواقع **3%** من قيمة العرض من بنك معتمد لدي البنك المركزي اليمني - عدن لتأكيد جدية المشاركة.
- 2- **الأهلية والخبرة:** أن تكون الشركة المتقدمة مؤهلة، ولديها خبرة سابقة موثقة في استيراد الغاز والمشتقات النفطية.
- 3- **السجل التجاري:** أن تكون الشركة حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول، وأن يكون نشاط “استيراد المشتقات النفطية” مدرجاً صراحةً ضمن أغراضها المسجلة، مع إرفاق نسخة واضحة من السجل التجاري ضمن حزمة الوثائق القانونية المقدمة مع العرض. وتخضع الوثائق للتحقق من قبل لجنة الفحص الأولي، ويُستبعد أي عرض لا يثبت فيه نشاط استيراد المشتقات النفطية.
- 4- **الوثائق القانونية:** إرفاق نسخة من الوثائق القانونية الكاملة للشركة المتقدمة، ومنها السجل التجاري والترخيص والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية وغيرها ساري المفعول .
- 5- تضمين العرض لإجمالي الكمية الموردة بالطن وسعر شامل واصل إلى الغاطس (**خزانات الغاز في مصافي عدن**)
- 6- الالتزام بتوريد الشحنات في المواعيد المحددة وعبر سفن تتناسب مواصفاتها وقدراتها مع أرصفة الاستقبال والتفريغ في ميناء التسليم.
- 7- يجب أن يتضمن العرض إجمالي الكمية التي سيتم توريدها بشكل واضح، وأن يكون عرض السعر شاملاً لجميع التكاليف.
- 8- **المواصفات الفنية:** الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لدى الشركة والواردة في الجدول الفني المرفق
- 9- **مكان التسليم:** تقدم العروض إلى الإدارة العامة للشركة اليمنية للغاز – صافر / مارب خلال أوقات الدوام الرسمي ويمكن إرسال نسخة إلكترونية من العرض إلى البريد الإلكتروني الرسمي للشركة **info@ygc-ye.com** قبل الموعد النهائي.
- 10- آخر موعد لاستلام وفتح العروض :

الوقت والتاريخ: الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم **الخميس الموافق 2026/10/29** ولن يُقبل أي عرض بعد هذا الموعد.

ملاحظات هامة

- تخضع جميع العروض للتقييم الفني والمالي من قبل اللجنة المختصة في الشركة.
- تحتفظ الشركة بحقها في قبول أو رفض أي عرض دون إبداء الأسباب، أو إلغاء الإعلان جزئياً أو كلياً.
- يُعد هذا الإعلان بمثابة دعوة للمشاركة، ولا يُنشئ أي التزام تعاقدي على الشركة قبل إتمام الإجراءات الرسمية.

Yemen Gas Company specifications and quality requirements for imported LPG product

This specification cover the product commonly referred to as liquefied petroleum Gas (LPG). This specification is applicable to the LPG product for use as domestic, commercial, industrial, and engine fuels.

PROPANE	SEPCIFICATION	TEST METHOD
Methane content	10 ppmv max.	ASTM D2163
Ethane content	2.0 liq .vol.% max.	ASTM D2163
Propane content	95.0 liq. Vol % min.	ASTM D2163
Butane content	3.0 liq. Vol.% max.	ASTM D2163
Pentane content	15 ppmv max.	ASTM D2163
Olefins content	0.05 wt% max.	ASTM D2163
Vapour pressure	200 psig max @ 100° F	ASTM D2167
Specific gravity @ 60/60 ° F	0.510 max.	ASTM D2598
Corrosion (copper strip)	1a max.	ASTM D1838
Total sulfur	30 ppmw max.	ASTM D2784
Hydrogen sulfide content	Negative	ASTM D2420
Water content	None	ASTM E-700

BUTANE	SEPCIFICATION	TEST METHOD
Methane content	10 ppmv max.	ASTM D2163
Ethane content	10 ppmv max.	ASTM D2163
Propane content	2.0 liq. Vol% max.	ASTM D2163
Butane content	97.0 liq. Vol%. min.	ASTM D2163
Pentane content	2.0 liq. Vol.% max.	ASTM D2163
Olefins content	0.01 wt% max.	ASTM D2163
Vapovr pressure	70 psig max @ 100°F	ASTM D2167
Specific gravity @ 60/60F	0.585 max.	ASTM D2598
Corrosion (copper strip)	1a max.	ASTM D1838
Total sulfur	30 ppmw max.	ASTM D2784
Hydrogen sulfide content	Negative	ASTM D2420
Water content	None	ASTM E-700



PROPANE-BUTANE MIXTURE	SEPCIFICATION	TEST METHOD
Ethane & lighter content	2.0 liq. Vol.% max.	ASTM D-1363
Propane content, % vol.	35 liq. Vol.% max.	ASTM D-1363
Butane content, % vol.	65 liq. Vol.% min.	ASTM D-1363
Pentane+ content, % vol.	2.0 liq. Vol.% max.	ASTM D-1363
Vapovr pressure@37.8°(psig)	100 psig @ 100°F max.	ASTM D-1267
Corrosion (copper strip)	1a max.	ASTM D-1838
Total Sulfur	0.01 wt% max.	ASTM D-2784
Hydrogen Sulfide content	negative	ASTM D-2420
Water content	Free from entrained water	ASTM D-2713
Ethyl Mercaptan	35 ppm max.	ASTM D-302

Blending percentage of Propane and Butane in the LPG product	
Propane	20-35%
Butane	65-80%

TECHNICAL AFFAIRS DEPARTMENT

YEMEN GAS COMPANY

